



הערות:
 נקודות מאור יחובר להזנות ממעגלים קיימים בלוח
 בהתאם לסדר וחלוקה בתוכנית.
 מיקום החלוקות לפי מיקום לחצנים ומפסקים נוכחיים

- פנולית תאורה להחלפה שקועה בתקרה מונמכת
 דגם: 4000K, 2800LM, 21W/M, IP45, GLOMAX
 יבוא: אורעד מהנדסים או ש"ע מאושר
- גוף תאורה LED 3x למחזור חרום, להחלפה בתקרה מונמכת חד תכליתית
 עם מסגרת עגולה עדישה לפי בחירת האדריכל, חוצרת אלסקה
 דגם: 4x LED 4x או ש"ע
- ג"ת LED 19W להחלפה שקועה בתקרה אוקסיסית או גבס
 דגם: VESTEL DECOLED ספור או רכבי חוצרת
 יבוא: שטייניץ - לירד.
- ג"ת LED 28W ורוטר לפס צבירה תחת פאז'
 דגם: VIRGULE LED THORN יבוא: שטייניץ - לירד.
- ג"ת LED 25W ורוטר לפס צבירה תחת פאז'
 דגם: DECO LED 25 יבוא: שטייניץ - לירד.
- מנורת יציאת חרום LED יציאת אומיונים זו תכליתית
 להחלפה לקיר בגובה 230 ס"מ חוצרת אלקטרוניס או ש"ע
- תפסוק מאור יחיד, כפול, מחירי H=160.
- תפסוק כריזה להחלפה שקועה בתקרה אוקסיסית
- גלאי אש / ששן להחלפה לתקרה מונמכת מערכת מחושבת
- גלאי נפח - החלפה בגובה 220 ס"מ (צנור 850 דועשת תקשורת)

עדין מסי	תאור העידכון	תאריך	חתימה
סלימאן וישאזי-מהנדסים ויועצים בע"מ הנדסת חשמל וביקורת תכנון, יעוץ, פיקוד רח' דרך החרושת 8 ת.ד. 425 עכו 2451707 04-9919156 04-9913446 INFO@SW-ENG.CO.IL			
ודכן עבור: מכללת לוינסקי ופיקוד: נושא והסוס			
אודיסוריום מכללת לוינסקי תוכנית תאורה אודיסוריום File name:			
שם	תכנון	שרטוט	ביקור
שם	עבר שינוי	עבר שינוי	עבר שינוי
תאריך	עבר שינוי	עבר שינוי	עבר שינוי
27.01.2025	27.01.2025	27.01.2025	27.01.2025
1:50	1:50	1:50	1:50
2769-1	2769-1	2769-1	2769-1
<input type="checkbox"/> לביצוע	<input checked="" type="checkbox"/> למכרז	<input type="checkbox"/> לאישור	<input type="checkbox"/> לעיון